



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W KOŚCIERZYNIE

SE.HK-30/4710/28/AP/19

OS
26 07 19

Kościerzyna, dnia 28.07.2019r.

ML
GBU

URZĄD GMINY KOŚCIERZYNA		
Wpł.	26. 07. 2019	Wyst.
L.dz.	5238	Zał. <i>ML</i>
Podpis	

**OCENA O JAKOŚCI WODY
PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
NR 49/HK/19**

Na podstawie art. 4 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 59), art. 12 ust. 1, 4 i 5 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 1152) i § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie po rozpatrzeniu danych zawartych w protokole poboru próbek wody nr 1/GDY/TC/02/01/19, 38/GDY/TC/15/04/2019,

z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” S. A., ul. Zakładowa 1 w Łubianie**, zaopatrującego w wodę **Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” S. A. w Łubianie i część miejscowości Łubiana** oraz wyników badań laboratoryjnych tych próbek wody a w szczególności:

- sprawozdanie z badań nr 1081/19/GDY z dnia 14.01.2019r. próba wody pobrana dnia 02.01.2019r. z kranu czerpalnego w piwnicy przy wodomierzu, ul. Osiedlowa 10, Łubiana,
- sprawozdanie z badań nr 179427/19/GDY z dnia 29.04.2019r. próba wody pobrana dnia 15.04.2019r. w Stacji Uzdatniania Wody, ul. Zakładowa 1, Łubiana,
- sprawozdanie z badań nr 179442/19/GDY z dnia 15.04.2019r. próba wody pobrana dnia 15.04.2019r. z instalacji wewnętrznej w kuchni ZPS, ul. Zakładowa 1, Łubiana,

dokonał oceny ogólnej pobranych próbek wody i na podstawie uzyskanych wyników jakości wody w badanym zakresie

stwierdza:

1. przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę **Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” S. A., ul. Zakładowa 1 w Łubianie**, zaopatrującego w wodę **Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana” S. A. w Łubianie i część miejscowości Łubiana**
2. zgodność charakterystyki metod badawczych zastosowanych w omawianych wyżej badaniach laboratoryjnych z wymaganiami określonymi w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

UZASADNIENIE

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie w oparciu o podjęte i przedstawione czynności związane z nadzorem sanitarnym nad jakością wody stwierdza co następuje:

- jakość wody w analizowanych próbach w badanym zakresie odpowiada wymaganiom dotyczącym jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kościerzynie wydał ocenę o jakości wody z wyżej wymienionego wodociągu celem powiadomienia właściciela urządzenia i konsumentów oraz właściwego wójta gminy.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Kościerzynie
Grażyna Greinke

Otrzymuje:

1. Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana”
ul. Zakładowa 1
83-407 Lubiana
2. Wójt Gminy Kościerzyna

Do wiadomości:

1. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kościerzynie
2. Sekcja HŻŻiPU w/m
3. Kierownik Nadzoru Bieżącego w/m
4. a/a